

Imielin, dnia 10.03.2020r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ
Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej
ul. K. Miarki (655024S).”

Nr sprawy: GK.271.11.2020

W dniu 09.03.2020 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

Jaki rodzaj kostki brukowej betonowej należy uwzględnić do wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

Na wszystkich powierzchniach brukowanych należy przyjąć kostkę brukową betonową typu "KONTUR" lub równoważną, prostokątna, bezzazową o grubość 8 cm.

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawel

Przewodniczący Komisji Przetargowej