

Imielin, dnia 21.08.2020r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.”
Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania.

Nr sprawy: GK.271.23.2020

W dniu 21.08.2020 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej, który jest niezbędny w celu prawidłowej wyceny powyższego zadania.

Odpowiedź:

Projekt jakim dysponuje Zamawiający został zamieszczony na stronie BIP w zakładce z rzeczoną postępowaniem.

Modernizacja nie obejmuje wymiany instalacji centralnego ogrzewania, a jedynie wskazanych grzejników wraz z osprzętem z wykonaniem robót towarzyszących. Dodatkowo przewiduje się modernizację kotłowni poprzez wymianę istniejących pieców na nowe wraz z jej dostosowaniem do istniejącej instalacji. Powyższe należy wykonać z zachowaniem wskazań energetycznych wynikających z załączonej dokumentacji i audytów. Zamawiający sugeruje jednocześnie, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawel