

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. Nr sprawy: GK.271.23.2020

W dniu 26.08.2020 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

1. Zamawiający w odpowiedzi na pismo z dnia 24 sierpnia 2020 roku zawarł informację o tym, iż kotły będą pracować w układzie kaskadowym, w związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące kwestie: z kotłów jakiej mocy składa się układ kaskadowy? Z jakiej ilości kotłów składa się układ kaskadowy?

Odpowiedź:

Zamawiający po konsultacji z projektantem informuje, iż rozwiązanie kaskadowe było zaproponowane jako opcja. Wobec czego Zamawiający postanawia, iż w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi rozwiązanie zgodne z projektem tj. montaż jednego pieca na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz jednego pieca na potrzeby c.o. dla budynku zaplecza i jednego na potrzeby c.o. dla budynku świetlicy. Lokalizacja pieców bez zmian, zgodnie z projektem w kotłowni budynku zaplecza. W parametrach do oceny przedstawionych w załączniku do formularza ofertowego ta pozycja zostanie usunięta i nie będzie brana do oceny. Poprawiony załącznik do formularza ofertowego zostanie zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Imielin w zakładce z rzeczowym postępowaniem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawel