

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).”

Nr sprawy: **GK.271.0013.2016**

W dniu 30.03.2016 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych studzienek próżniowych wykonanych z PEHD o średnicy fi800mm i głębokości dostosowanej do podanych w Zestawienie Materiałowym?

Rozwiązanie takich zbiorników z PEHD zamiast betonów jest powszechnie stosowane w kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej jak ciśnieniowej. Ponadto zbiorniki PEHD posiadają zwężające się dno, eliminujące efekt sedymentacji tj osadzania się części stałych na ścianach i dnie zbiornika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie tylko studzienek betonowych jak w dokumentacji projektowej.