

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).”

Nr sprawy: **GK.271.0013.2016**

W dniu 11.04.2016 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

Prosimy o jednoznaczne określenie jakie rury PE 100 należy zastosować do wykonania inwestycji, czy SDR17 jak pokazane na profilach czy SDR 11 jak w zestawieniu materiałów i STWIORB.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż należy zabudować rury *PE 100 SDR 11 RC*.