

Ogłoszenie nr 500069178-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.

Urząd Miasta Imielin: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 4).”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 596648-N-201

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Informacje dodatkowe:

brak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta Imielin, Krajowy numer identyfikacyjny 27258687400000, ul. ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 32 2255505, 32 2254137, e-mail przetargi@imielin.pl, faks 32 2254119.

Adres strony internetowej (url): www.imielin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 4).”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GK.271.0040.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:

1. Zadanie obejmuje wykonanie około 18 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnopodciśnieniowo-ciśnieniowej dla miasta Imielin, wykonanie przyłączy, wykonanie przepompowni próżniowo – tłocznej nr PPT-5 przy ul. Maratońskiej oraz pompowni tłocznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniki nr 7 do SIWZ który obejmuje: 1) przedmiary robót 2)specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) dokumentację projektową, W skład dokumentacji projektowej wchodzi m.in. projekty: - kanalizacji grawitacyjno-podciśnieniowo-ciśnieniowej dla miasta Imielin – etap II obszar 4, - kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr5918S (ul. Zachęty) pod autostradą A-4 Katowice-Kraków w Imielinie. - kanalizacji grawitacyjnopodciśnieniowo-ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem w rejonie ulic Podmiejskiej i Kusocińskiego. 2. Wykonawca w ofercie winien zawrzeć wszelkie koszty związane z opłatami wynikającymi z konieczności przygotowania niezbędnych uzgodnień, decyzji, umów, projektów i czasowych pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W szczególności dokumentów wymaganych podczas wejścia w teren Nadleśnictwa Katowice (odpłatna umowa), podczas wykonywania kanalizacji w pasie drogowym autostrady A4 (m.in.: polisa ubezpieczeniowa o której mowa w uzgodnieniach branżowych) i inne. 3. Zamawiający informuje również o dokonaniu poniższych aktualizacji w stosunku do załączonych projektów: - dokonuje się zmiany z ilości 2 szt pomp próżniowych w przepompowni PPT-5 na ilość 3 szt. - zmiana ta została ujęta w przedmiarze robót „Przedmiar_pompownia_PPT_5_budmon_wentylacja_tehnologia” pod poz. 21 - w przepompowni PPT-5 należy przewidzieć zmianę agregatu przewoźnego na agregat prądotwórczy stacjonarny zamontowany w dedykowanym pomieszczeniu oraz zmianę automatyki z ręcznej na automatyczną wraz z dostosowaniem instalacji. Zmiana ta nie została ujęta w przedmiarze. 4. Zamawiający informuje że przewiduje odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg po robotach kanalizacyjnych: a) w przypadku uszkodzenia do 40 % szerokości jezdni licząc od krawędzi jezdni należy odtworzyć jezdnię na szerokości 50% tj. od krawędzi do osi jezdni, b) w przypadku uszkodzenia powyżej 40% szerokości jezdni licząc od krawędzi jezdni oraz w przypadku robót przy osi jezdni należy odtworzyć jezdnię na całej szerokości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

brak

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10811389.45

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy: ekogut@insbud-tarnow.pl
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 27
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13871891.07

Oferta z najniższą ceną/kosztem 13871891.07

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15331625.42

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

brak

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj