

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie parku na Kopcu Wolności przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.”

Nr sprawy: **GK.271.0033.2016**

W dniu 30.08.2016 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów nośnych urządzeń zabawowych z materiałów o parametrach wyższych niż aluminium tj. ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i malowanej proszkowo o przekroju kwadratowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów nośnych urządzeń zabawowych z aluminium oraz ze stali nierdzewnej o przekrojach okrągłych.