

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Św. Brata Alberta 54 w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.0018.2018

W dniu 27.04.2018 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1:

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w specyfikacji przetargowej dotyczącej rozbiórki zbiorników znajdujących się na terenie działki. Zostały one ujęte w głównej treści SIWZ oraz przedstawione jako zakres prac podczas wizji lokalnej, natomiast brakuje ich w przedmiarze robót. Ponadto, prosimy o przedstawienie sposobu demontażu tychże zbiorników, który Państwo usatysfakcjonuje, tj. czy zbiorniki należy wyciągnąć i zasypać powstałą po nich dziurę, czy wystarczy rozkuć elementy wystające ponad powierzchnie terenu a następnie go zniwelować.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiorniki oraz ich konstrukcyjne wzmocnienie należy rozkuć do poziomu ok. 30 cm poniżej poziomu gruntu. Powstały otwór zasypać i zniwelować.

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawęł

Przewodniczący Komisji Przetargowej