

## Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

### Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.0004.2016

W dniu 26.01.2016 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:

#### **Pytanie nr 1:**

„1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 - prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca powinien przedstawić deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej dotyczącą całego systemu podłogi sportowej z normą PN EN 14904:2006 w zakresie poniższych parametrów:

- Absorpcja energii,
- Odkształcenia standardowe,
- Odbicie piłki,
- Współczynnik poślizgu,
- Obciążenie toczne,
- Odporność na zużycie,
- Odporność na uderzenie,
- Odporność na wgłębienie,
- Połysk,
- Odbicie światła,
- Reakcja na ogień,
- Emisja formaldehydu,
- Zawartość pentachlorofenolu,

#### **Pytanie nr 2 i 3:**

„2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.

Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej. W dokumentacji projektowej uwzględniono tylko jednego producenta Tarkett.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi (*tu podano nazwę producenta*) z nawierzchnią linoleum grubość 3,2 mm zgodną w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi (*nazwa producenta*) z nawierzchnią z linoleum gr. 3,2mm zgodnej w 13 parametrach z normą PN EN 14904:2006, jako równoważnej do projektowanej pod warunkiem:

- 1) posiadania przez system podłogowy badań laboratoryjnych potwierdzonych przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze,
- 2) przedstawienia oceny palności podłogi zgodnie z normą PN EN 13501-1 potwierdzonej przez akredytowane i notyfikowane laboratorium dla całego systemu podłogi.

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumenty te będą wymagane przy odbiorach częściowych poszczególnych robót lub wcześniej na życzenie inwestora.

**Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta.**

**Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.**