

## Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

### Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.0004.2016

W dniu 21.01.2016 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:

„1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 - prosimy o potwierdzeni, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.”

**Odpowiedź:**

Wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z norma PN EN 14904:2009.

„2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej.”

**Odpowiedź:**

Zadanie należy zrealizować zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi dokumentacja projektowa.

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. I:

**Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować materiały równoważne lub lepsze. Wskazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy.**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. (tu podano nazwę firmy) zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

W dokumentacji projektowej została dobrana podłoga sportowa na legarach wykończona **linoleum do sal sportowych** pokrytym powłoką poliuretanową XF np. firmy Tarkett lub inną równoważną.

W dokumentacji projektowej nie wzięto pod uwagę podłogi drewnianej. W związku z powyższym nie dopuszczamy zastosowania podłogi drewnianej oferowanej przez firmę.....

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz