

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.0004.2016

W dniu 26.01.2016 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1:

„1. W projekcie „Przebudowy oświetlenia zewnętrznego i likwidacji napowietrznej linii niskiego napięcia typu NKL” należy zdemontować dwa słupy i zamontować je ponownie oraz dodatkowo zamontować dwa słupy takiego typu jak istniejące. Prosimy o dokładniejsze opisanie typu słupa, gdyż opis typu: słup stalowy parkowy z oprawą 70W, pozostawia dużo niejasności.”

Odpowiedź:

Ze względu na fakt, iż przebudowywane lampy są firmy Rosa o następujących parametrach:

Klosz Klio z daszkiem fi 400 nr kat. 675171

Daszek nr kat. 923710

Oprawa OPMH 70W nr kat. 210107

Słup SP-2 Czarny nr kat. 17210

wskazane byłoby zamontowanie dwóch dodatkowych słupów identycznych jak istniejące (firmy Rosa) lub równoważnych.

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta.

Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz