

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na:
„Umocnienie rowów prefabrykatami betonowymi”

Dotyczy : zapytań z dnia 13.07.2015r. do przetargu na : „Umocnienie rowów prefabrykatami betonowymi”

Pytanie nr 1:

Przedmiar przepustu poz 1.12 – kanały z rur PVC fi 800 mm – w zawiązku z tym że rury PVC produkowane są tylko do średnicy 630 mm proszę o odpowiedź czy można zastosować rury PE zamiast PVC

Odpowiedź:

Tak wyrażamy zgodę na zastosowanie rury PE zamiast PVC.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie map sytuacyjnych przedmiotu przetargu

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia mapy sytuacyjne na stronie internetowej przetargu

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szluz

