


Mysłowice, dnia 26. 08. 2015. r.

# PREZYDENT MIASTA MYŚLOWICE

OS-I.6341.30.2015.AK

## DECYZJA

URZĄD MIASTA IMIELIN		
WPIYNYŁO		
Dnia	01. 08. 2015	
Nr rej.	Zał.	Podpis
2469	-	

6k  
x05

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.), art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3 i 5, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) po rozpatrzeniu wniosku pana Marka Krawczyk z Biura Inżynierskiego MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 10/88.1, działającego z pełnomocnictwa Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

## orzekam

**I. Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu otrzymuje pozwolenie wodnoprawne, na:**

- wykonanie dwóch studni chłonnych z kręgów betonowych Dn 1000 o głębokości chłonnej 1,76m licząc od dna rzędnej wpięcia przykanalika (współrzędne geograficzne: SCH1 N: 50°8'14,97" E: 19°9'21,87" i SCH2 N: 50°8'12,74" E: 19°9'23,35");
- wykonanie wylotu wód opadowych do rowu przydrożnego (współrzędne geograficzne: N: 50°7'52,21" E: 19°9'18,89");
- przebudowę rowu przydrożnego na długości L=85 mb w rejonie skrzyżowania ul. Podmiejskiej z ul. Ułańską; szerokość dna rowu 50 cm, głębokość ok. 1,10m i nachylenie skarp 1:1,5 (współrzędne geograficzne: początek przebudowy N: 50°7'50,02" E: 19°9'18,11" i koniec przebudowy N: 50°7'54,06" E: 19°9'20,10");
- szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych do ziemi w ilości  $Q = 62,4 \text{ l/s}$  ( $Q_{\max/h} = 37,44 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\text{śr/d}} = 360 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\max\text{roczne}} = 7020 \text{ m}^3/\text{rok}$ ), oraz parametrach:
  - zawartość zawiesin ogólnych mniejsza niż 100 mg/l;
  - zawartość substancji ropopochodnych mniejsza niż 15 mg/l.

**II. Niniejsze pozwolenie zostało udzielone na:**

- czas nieokreślony dla wykonania urządzenia wodnego
- okres 10 lat na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

**III. Niniejsze pozwolenie zostało udzielone pod warunkami:**

- bieżącej konserwacji urządzeń zbierających i okresowego czyszczenia osadników wpustów deszczowych (1 do roku po zimie);
- nie odprowadzania do wpustów żadnych innych wód niż określone w operacie wodnoprawnym stanowiącym załącznik do wniosku;
- wymiany 20cm warstwy żwiru znajdującego się nad geowłókniną separacyjną w studni chłonnej przy okresowych (min raz na 2 lata) przeglądach systemu lub w przypadku stwierdzenia zmniejszonej zdolności studni chłonnej;
- zapewnienia nadzoru specjalistycznego przedstawiciela zarządcy drogi nad realizacją robót związanych z wykonaniem studni chłonnych.

IV. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Warunki określone w decyzji, jak również czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego ustalono na podstawie *operatu wodnoprawnego dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 5915S ul. Podmiejskiej w Imielinie, w km od 3+138 do 2+388”*, opracowanego w lipcu 2015 r., który stanowi załącznik do wniosku.

Należy zatem uznać, że decyzja jest w całości zgodna z wnioskiem strony a zatem nie wymaga uzasadnienia (art. 107 § 4 Kpa).

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mysłów, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania (art. 4 ust. 4 Prawa wodnego).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i § 2 Kpa).

Jeżeli rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych nie nastąpi w terminie trzech lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne to ulega ono wygaśnięciu (art. 135 pkt. 3 Prawa wodnego).

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
II ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA MYŚŁOWICE

Bernard PASTUSZKA

#### Otrzymują:

1. Marek Krawczyk  
Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk  
ul. Unii Europejskiej 10/88.1; 32-602 Oświęcim
- ② Gmina Imielin  
ul. Imielińska 81; 41-407 Imielin
3. Skarb Państwa  
Powiat Bieruńsko –Lędziński  
ul. Św. Kingi 1; 43-155 Bieruń
4. RZGW Gliwice  
ul. Sienkiewicza 2; 44-100 Gliwice
5. osoby fizyczne wg rozdzielnika
6. OS-I. a/a

#### Do wiadomości:

- Marszałek Województwa Śląskiego  
ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice