

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia  
zamówienia publicznego na:  
„Remonty nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta  
Imielin w 2019 roku”

Gmina Imielin w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2019r. w który Państwo zwracacie się z pytaniem:

„W SIWZ W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA widnieje informacja, iż przedmiot zamówienia obejmuje m.in. rozłożenie warstwy wyrównawczej w ilości około 730 ton na ulicy Sapety i Drzymały. W formularzu ofertowym również należy podać cenę za rozłożenie warstwy wyrównawczej. W przedmiarze robot ul. Sapety występują pozycje dotyczące ułożenia warstwy wiążącej – wyrównawczej. Natomiast w przedmiarze robót na ul. Drzymały występują pozycje dotyczące ułożenia warstwy podbudowy z BA. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-afaltowej układanej pod warstwę ścierną na ul. Drzymały i ewentualne skorygowanie przedmiaru robot dotyczących remontu nawierzchni asfaltowych na ul. Drzymały.”

Informujemy:

Projekt obejmuje, zarówno dla ul. Drzymały jak i ul. Sapety wykonanie warstwy ścierną oraz wiążącej z betonu asfaltowego. Dla ul. Drzymały warstwę wiążącą należy wycenić wg. KNR 231/310/1 oraz 231/310/2.

INSPEKTOR  
  
Marcin Korfanty