



ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES KONDYGNACJI TECHNICZNEJ W PRZESTRZENI KRAJOWNIC

LEGENDA :

1.18 +24°C opis pomieszczenia: nr pom.; Temp. obj.; Tyski ciepła;

Q_o=69 kW przewody instalacji wody wodnej (Z+P)

1 nr piwni

przewód zasilający - gaz

przewód powrotny - ciepł.

UWAGI:

1. Przewody instalacji wody lodowej zaprojektowano z rur stalowych laczonych przez spawanie.
2. Przewody instalacji wody lodowej przebiegają pod stropem.
3. Sterownik zamontować na wysokości 1,5 m ponad posadzką. Dokładną lokalizację sterownika uzgodnić z Urzędem Miejskim oraz Architektem.
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wykazać rozprawy techniczne z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itp.). Sposób pozostawienia urządzeń wg projektu konstrukcyjnego.
6. Właściwy i ony pomieszczenia w czasie np. projektu składować ciepło i odprowadzić.
7. Sterowniki z klimatyzatorów podłączyć do najbliższego piwni kontrolnego poprzez naczynie na ciśnieniu z czynnikiem, z obrotów, rozprawy zgodnie z opisem i oznaczeniami.
8. Wszystkie wymiary, otwory i gładkie roboty sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korzystać przy odbiorze projektu i wykonywaniu przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rozporządzeniami oraz normami PN.
9. Wykazać projekty oraz przewidywania wykonania w czasie adaptacji i adaptacji opisowej danej prognozy (dotyczy w szczególności prognoz gazów, nie oznaczonych na podłożach architektonicznych).
10. Wskazać wyjątki i najwyżej ryzyko wyjątki z projektem.

jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tyńcach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYŃCZY
tel: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

HML-PROJEKT
Miroslaw Wyderka
ul. Chorowska 44B/907
44-100 Gliwice
NIP 642-288-18-36
tel: 795 492 088 e-mail: projekty@hmlprojekt.pl

PROJEKT PRZETARGOWY

**III. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY
III.5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE**

**ROZBUDOWA SZKOŁY - M.M. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZJAZDU I PRZEBUDOWA ULICY DĄBROWSKIEJ**

adres inwestycji:
ul. Karola Miarki 7, 41-407 Imielin

inwestor:
GMINA IMIELIN - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLINA STEFANA WYSZYŃSKIEGO,
ul. Karola Miarki 7, 41-407 Imielin

tytuł projektu:
RZUT PIĘTRA-INSTALACJA KLIMATYZACJI-WODALODOWA skala: 1:100

autor	nr uprawnień	data podpisu	nr uprawnień	data podpisu
MIROSLAW WYDERKA	SLK/2776/P/05/09	11.12.2015	III.S.9	
LIWIA WYDERKA	SLK/4943/PO/03/13	11.12.2015		
GRZEGORZ PATYK		11.12.2015		A-2965