



UWAGI:

1. BETON KONSTRUKCYJNY B–35
2. BETON PODKŁADOWY B–20
3. PODSYPKA PIASKOWA MIN. 25 cm
4. PŁYTY DROGOWE 1250 x 3000 x 150

Jednostka Projektowa:
FIRMA USŁUGOWA "MTX"
Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a
tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmario@interia.pl

Inwestor: GMINA IMIELIN, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

Lokalizacja inwestycji: Imielin ul. Satelicka, dz nr 1050/7

Temat: Przepompownia próżniowo- tłoczna nr PPT-4

Projektant: mgr inż. Mariusz KOLBERG uprawnienia nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Podpis:
Koordynator: tech. Jan Szczepanek uprawnienia nr 72/94 w specjalności sanitarnej	

Branża:	Stadium:	Data:	Skala:
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY	04.2014	1:50

Nazwa rysunku:	Nr rysunku:
Konstrukcja pod zbiornik ciśnieniowy	K - 6