

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Jaworzno
ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno
tel: 32 615 52 64
fax: 32 615 54 96
e-mail: jakob@taurondystrybucja.pl



Jaworzno, dn. 29-05-2014r.

Urząd Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 IMIELIN

Sygnatura: TD/O7/RD5/ZS/AM/
Barcode: 1001259383

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W związku z kolizją projektowanej inwestycji pn:

zmiany zagospodarowania terenu zlokalizowanego wzdłuż ul. Aptecznej w Imielinie

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Kolidującą linię napowietrzną nN przy ul. Aptecznej w Imielinie przebudować poza obręb kolizji z zastosowaniem linii kablowej YAKXS o przekroju minimalnym 120mm². Linię kablową wraz ze złączami kablowymi należy zlokalizować w pasie drogowym oraz powiązać z istniejącymi liniami kablowymi. Całość wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A..
2. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
3. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną, składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Jaworzno oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
4. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
5. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
6. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
7. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
8. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Rejonu Dystrybucji Jaworzno, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
9. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
10. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Majobadska 141, 42-500 Będzin
tel.: 48 32 766 10 00
fax: 48 32 266 33 07
bedzin@taurondystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogorska 11, 31-358 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000073321, NIP: 6110202850, REGON: 730179216
Kapitał zakładowy (wplacony): 511.974.935,12 zł

www.tauron-dystrybucja.pl