



**Biuro Inżynierskie
MK Spółka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oświęcim**

MSK/W/JK/173/2016

Imielin, 29.07.2016

**Dotyczy: Uzgodnienia planu zagospodarowania terenu modernizacji
ul. Skargi w Imielinie.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią wodociągową w/g posiadanych przez nas materiałów. W związku z brakiem szczegółowej inwentaryzacji przyłączy nie możemy ich wszystkich nanieść. Trasę przyłączy wodociągowych należy ustalić w terenie we własnym zakresie. Głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok. 1,4 m. Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wykonać należy wykopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Ponadto informujemy, że:

w ul. Skargi, przez teren lokalizacji proj. modernizacji tej ulicy przebiega sieć wodociągowa Ø150. Sieć wykonana jest z rur żeliwnych. Ze względu na wiek istniejących przewodów wodociągowych oraz możliwość wystąpienia awarii, odcinki sieci winny być wymienione na PE wyprzedzająco, przed realizacją projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednocześnie informujemy, że projekt wymiany nawierzchni w przedmiotowym rejonie powinien uwzględniać następujące warunki techniczne:

- istniejącą armaturę na sieci wodociągowej (tj. skrzynki zasuw, hydrantów, pokrywy studni etc.) należy podnieść do niwelety projektowanego terenu;
- nawierzchnię chodników, parkingów wykonać z elementów rozbieralnych;
- zabrania się wysadzania drzew i krzewów na trasie sieci wodociągowej.

Zaznaczamy, że w taryfie opłat za wodę nie posiadamy zabezpieczonych środków na wymianę sieci w ulicy Skargi.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat.

Załącznik :
1 egz. planu syt.

Kopie:
MSK Imielin

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Jędrzyk