

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Jaworzno, dn. 03.08.2016

Biuro Inżynierskie MK Sp. Jawna
M.Krawczyk, K.Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10 /88.1
32-602 OŚWIĘCIM

Sygnatura: TD/OBD/OMD/
Barcode: 1006121423 U-1394

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie – dla „Projekt modernizacji ulicy Rubinowej. Karolinki, Piotra Skargi oraz ulicy W. Sapety w Imielinie” w zakresie przebudowy ulicy Piotra Skargi.

Odpowiadając na wniosek z dnia 20/07/2016r. (data wpływu) informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne kabli nN, SN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy bezwzględnie się stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba