



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jaworznie
ul. Sportowa 10, 43-600 Jaworzno
tel. 32/3985163
mirosław.korycki@zabrze.psgaz.pl

Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna
ul. Unii Europejskiej 10/88
32-602 Oświęcim

Wasz znak:
Nasz znak: W114/1987/160038859/2017

Jaworzno, 19.09.2017.

Dot.: Uzgodnienia lokalizacyjnego przebiegu sieci gazowej w związku z opracowaniem dokumentacji dla drogi gminnej ul. Drzymały na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową w Imielinie /załączone mapy/.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z potwierdzeniem przebiegu sieci gazowej niskoprężnej z rur stalowych – orientacyjnie. Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną inwestycją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującym Dziennikiem Ustaw z 2013r. Poz. 640 „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”.

Informujemy również, że:

- przejście gazociągiem przez drogę wymaga zabezpieczenia rurą ochronną /w przypadku jej braku/ w ten sposób, aby odległość pozioma końca rury ochronnej gazociągu od zewnętrznej krawędzi chodnika / pobocza / wynosiła 0,5 m /PN-91/M-34501.
- odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu winna znajdować w odległości 1m od powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 od spodu warstwy konstrukcyjnej drogi.
- w przypadku zaniżenia terenu w miejscu przebiegu gazociągu należy wykonać jego przebudowę lub zabezpieczenie.
- sieć gazową która w wyniku przebudowy drogi została by posadowiona w pasie drogi należy przełożyć poza jej obręb.
- strefa kontrolowana dla przedmiotowego gazociągu wynosi 3 m.
- nawierzchnia chodnika nad gazociągiem powinna być rozbieralna i wykonana na podbudowie piaskowej.
- zachować odległość zewnętrznej krawędzi chodnika od gazociągu min 0,5m.
- nad gazociągiem należy zachować warstwę 20 cm piasku.

Przebudowa/przekładka sieci gazowej wymaga odrębnego opracowania, dlatego należy zwrócić się do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Mikulczycka 5 o wydanie warunków przebudowy/przekładki odcinka gazociągu.

Wszelkie koszty związane z przebudową/przekładką sieci gazowej ponosi inwestor


Wszelkie prace w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ręcznie.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń należy skontaktować się z Gazownią w Jaworznie, ul. Sportowa 10, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, **podając datę i znak uzgodnienia**.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.

Z poważaniem.


KIEROWNIK
Gazownia w Jaworznie
Izabela Tokarczyk – Giza

Załączniki:

- 2 egz. map syt. przedmiotowego terenu