PRZEKRÓJ TYPOWY A-A

skala 1:50



PRZEKRÓJ TYPOWY B-B

skala 1:50



PRZEKRÓJ TYPOWY C-C

skala 1:50







POBOCZE - grys

10cm	grys 5/8 skropiony emulsją asfaltową
	kruszywo łamane stabiliz.
15cm	mech. 0/63
25cm	ŁĄCZNIE

POWIERZCHNIE PRZEJEZDNE / z kostki granitowej/

8/10cm	warstwa ścieralna, kostka granitowa nieregularna 8/10
3cm	zaprawa cementowa M10
20cm	podbudowa z betonu cementowego C25/30 dylatowana
30cm	podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego stab. mech. o uziarnieniu 31,5/63
--	geowłóknina separacyjno - filtrująca
63cm	ŁĄCZNIE

JEZDNIA

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8
6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
40cm	podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego stab. mech. o uziarnieniu 31,5/63
--	geowłóknina separacyjno - filtrująca
65cm	ŁĄCZNIE

UTWARDZONE POBOCZE

8cm	warstwa ścieralna - bet. kostka brukowa, bezfazowa, odcień: szary, typ "prostokąt"
3cm	zaprawa cementowa M10
10cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
46cm	ŁĄCZNIE

ZJAZD

8cm	warstwa ścieralna - bet. kostka brukowa, odcień: czerwony, typ "podwójne T"
3cm	zaprawa cementowa M10
10cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
25cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63
46cm	ŁĄCZNIE

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik bet. najazdowy
o wym. 15x22x100cm ułożony
na podsypce cem. - piaskowej
1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,050 m³/mb

SZCZEGÓŁ "A1"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik bet. najazdowy
o wym. 15x22x100cm ułożony
na podsypce cem. - piaskowej
1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,050 m³/mb

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik bet. najazdowy
o wym. 15x22x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt'
o wym. 8x10x20cm ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem -
beton C12/15 0,101 m³/mb

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25



opornik bet.
o wym. 12x25x100cm ułożony
na podsypce cem. - piaskowej
1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,087m³/mb

SZCZEGÓŁ "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25



obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,021m³/mb

SZCZEGÓŁ "E"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik granitowy
o wym. 15x30x100cm
ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o gr. 3cm
oparty na ławie bet. z oporem -
beton C12/15 0,083 m³/mb

SZCZEGÓŁ "F"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krawężnik granitowy
o wym. 15x30x100cm
ułożony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o gr. 3cm
oparty na ławie bet. z oporem -
beton C12/15 0,083 m³/mb

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OŚWIĘCIM

inwestor:	Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin
adres inwestycji:	Imielin, ul. Drzymały
faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
temat projektu:	Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały w Imielinie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz remontem poboczy i zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla drogi gminnej ul. Drzymały (665032S), na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową, w Imielinie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami".**
tytuł rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE
opracował: /branża drogowa/ mgr inż. Dorota Gołuch	podpis:
projektował: /branża drogowa/ inż. Krzysztof Strzeżyk nr upr. SLK/1553/PWOD/07	podpis:
data: X 2017r.	skala: 1:50/1:500 — nr rysunku: 3.1