



# MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w IMIELINIE

41-407 Imielin ul. Imielińska 87 tel-fax: 32 225 56 76 email: msk@msk-imielin.pl  
NIP 646 279 90 29 BANK SPÓŁDZ. KATOWICE O/IMIELIN 03 8437 0002 0030 0327 2165 0001  
Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód nr KRS 293961 Wysokość kapitału zakładowego: 5.694.500 zł

www.msk-imielin.pl



POGOTOWIE WOD-KAN TEL: 32 225 5455, 32 225 8458, 994

**Biuro Inżynierskie**

**MK Spółka Jawna**

**M. Krawczyk, K. Strzeżyk**

**ul. Unii Europejskiej 10/88.1**

**43-602 Oświęcim**

**MSK/W/JK/252/2017**

**Imielin, 04 PAŹ. 2017**

**Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy ul. Drzymały w Imielinie.**

Nadesłany projekt uzgadniamy pozytywnie z uwagą, iż istniejącą armaturę na sieci wodociągowej (tj. skrzynki zasuw, hydrantów, pokrywy studni etc.) należy podnieść do niwelety projektowanego terenu.

Przesyłamy również plan sytuacyjny z naniesioną siecią wodociągową w/g posiadanych przez nas materiałów. Przez teren lokalizacji proj. modernizacji tej ulicy przebiega sieć wodociągowa Ø200. Głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok. 1,5 m. Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wykonać należy wykopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

**Ponadto informujemy, że:**

Sieć w ul. Drzymały wykonana jest z rur stalowych. Ze względu na wiek istniejących przewodów wodociągowych oraz możliwość wystąpienia awarii, odcinek sieci od ul. Baranowicza do ul. Kolejowej winien być wymieniony na PE wyprzedzająco, przed realizacją projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Zaznaczamy, że w taryfie opłat za wodę nie posiadamy zabezpieczonych środków na wymianę sieci w ulicy Drzymały.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat.

**Załącznik :**

1 egz. planu syt.

**Kopie:**

MSK Imielin

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Marek Jędrzyk*