

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny
0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
FI... – wyłącznik różnicowoprądowy
K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy
TR... – transformator bezpieczeństwa
T... – przekładnik prądowy

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.



biuro: ul. Łędzińska 1 43-143 Łędziny
tel. 0 502 645 699
e-mail: biuro@fzarchitekt.pl

INWESTOR:		GMINA IMIELIN UL. IMIELIŃSKA 81, 41-407 IMIELIN	
TEMAT PROJEKTU: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W IMIELINIE PRZY UL. SĄPETY 8a NA DZIAŁKACH NR 1026/82 I 1502/82 Z PRZEZNACZENIEM NA SALE ZABAW DLA DZIECI.			
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA	ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat strukturalny TZ1			NR RYSUNKU: E03
SKALA:	1:100	DATA:	12/2018
		NR PROJEKTU:	51W/2018
PROJEKTANT:	mgr inż. Szymon Paruch nr upr. SLK/4930/P00E/13		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Raźniewski nr upr. SLK/4700/PW0E/13		PODPIS:
UWAGA: 1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. 2. NIE WOLNO ODMERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. 3. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM RYSUNKU NALEŻĄ DO PRACOWNI, NIE NALEŻY ICH POWIELAĆ BEZ ZGODY PRACOWNI.			