



**SPIS POMIESZCZEŃ  
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KROTNOŚĆ WYMIAN  
DOBÓR URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH**

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	KROTNOŚĆ WYMIAN	Q, RW	URZĄDZENIA
1	MAGAZYN	43,3	1,5		GRZEWIENIE
2	KOTŁOWNIA	21,1	1,5		GRZEWIENIE
3	MATRYSKI	13,0	1,5		GRZEWIENIE
4	SZATNIA CZYSTA	23,7	50	10-27 RW WENTYLACJA NAWIEMNO-WYWIEWNA WAM 1500-N1, W1 + NAGRZEWNICA WSTĘPNA 8,7KW + NAGRZEWNICA NA WŁOCIE 2,3KW	
5	POM. SOCJALNE	29,1	1,5		WENTYLATOR KUCHENNY TYP: GKA40F
6	MAGAZYN	34,5	75	12716 m³/h	CENTRALA NAWIEMNA TYP VS-15
7	GARAŻ	143,1	3/6 w/h	2800 m³/h	WD315 J+REGULATOR OROTÓW TR WENTYLACJA ZBIORKOWANA
8	WARSZTAT	30,3	3 w/h	19,5 RW	NEOLUX IV + WD 20 J +REGULATR OROTÓW TR WENTYLATOR AWARYJNY
9	SCHODY	4,4	6 w	1,5	GRZEWIENIE
10	WC	4,5	50	50 m³/h	WENTYLATOR ŁAZIENKOWY TYP MUR0120 +REGUL WS-2
11	PRZEDSIÓDNEK	4,8	25	25 m³/h	

12	BIURO	16,2	1,5		GRZEWIENIE
13	KORYTARZ	11,8	1,5		
14	WIATRZAP	3,4	1,0		GRZEWIENIE
15	SZATNIA BRUDNA	17,8	40	21,4 m³/h	WAM 1500-N1, W1
16	PRZEDSIÓDNEK	6,0	75	75 m³/h	GRZEWIENIE
17	WIATRZAP	2,6	30	30 m³/h	GRZEWIENIE
18	MOCIE BUDOW POM. PRZEDKŁOWE	3,7	40	40 m³/h	WAM 1500-N1, W1
19	SZATNIA BRUDNA	20,4	40	20,4 m³/h	WAM 1500-N1, W1
20	UMYWALNI WC	25,3	75	25,3 m³/h	
21	GARAŻ	146,7	1	1 139,76 m²	WENTYLATOR ŁAZIENKOWY TYP MUR0120 +REGUL WS-2

**RZUT PARTERU 1:100**

<b>WARIANT</b>		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA VARIUM</b>	
INWESTOR		KATOWICE, PĘDZIŃSKA 10	
OBJEKT		URZĄD MIASTA IMIELIN	
BUDYNEK		TECHNICZNY	
-SOCJALNY		RZUT PRZEZBIENIA	
IMIELIN, UL. WANDY		DATA	
ROB. KONTROL.		2008	
MOR. INŻ. STANISŁAW PAJĄKI 481/90		NR. RYS.	
ERZYŃ ODEJACZA 34/90		9	