



URZĄD MIASTA IMIELIN

41-407 Imielin, ul. Imielińska 81, tel. 0-32/22-54-128,129,130 fax. 0-32/22-55-507
e-mail: a.mikula@imielin.pl

GK.271.370.AM.2011

Imielin, dn.05.07.2011r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na „ Wykonanie nakładek asfaltobetonowych na terenie miasta Imielin w 2011 roku”.

Dotyczy : pytań do postępowania wraz z odpowiedziami

Pytanie 1 : Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą poz. 2.7 i 2.8 przedmiaru robót , skoro wywiezienie frezu na odległość 20 km ujęto w poz. 2.1. przedmiaru .

Ad 1. pozycje nr 2.7. i 2.8 zostały ujęte błędnie – nie należy ich ujmować

Pytanie 2: Poz. 2.14 przedmiaru robót dot. Wykonania studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN fi 315-425 mm. Prosimy o konkretne podanie jakiej średnicy studzienki należy wykonać.

Ad . 1. Należy przyjąć studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm . Podstawa nakładu : KNR 218/625/2