

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku komisariatu Policji na potrzeby Szkoły Podstawowej – klas początkowych przy ul. Dobrej 2 w Imielinie.

Nr sprawy: **GK.271.007.2013**

Pytania z dnia 25.02.2013 roku cyt.:

1. STOLARKA DRZWIOWA:

- 1.1. drzwi do kotłowni D7 ze względu na niezgodność zestawienia stolarki a rys. A2 PT proszę o określenie klasy odporności ogniowej EI 30 czy EI 60, oraz szerokości drzwi 80 czy 90 cm
- 1.2. poz.32 i 33 przedmiaru robót – jakie parametry muszą spełniać wymienione szyby w drzwiach zewnętrznych,
- 1.3. poz.35 przedmiaru robót – przedmiar robót określa osadzanie drzwi wraz z ościeżnicami w ilości 8,736 m², natomiast z zestawienia stolarki powierzchnia skrzydeł drzwiowych D4-D8 wynosi 9,40 m². Jaką powierzchnię należy uwzględnić przy wycenie.

2. OGRODZENIE:

- 2.1. poz. 37 przedmiaru robót – wymiana ogrodzenia – proszę o określenie czy ogrodzenie jest przewidziane do przebudowy i tym samym materiał podstawowy (słupki i siatka) nie powinien być rozliczany. Czy ma być budowane nowe ogrodzenie, jeżeli tak to proszę o podanie z czego ma być wykonane i jakie parametry powinno spełniać.
- 2.2. poz.38 przedmiaru robót – j.w.

3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI;

Poz. 42 przedmiaru robót – proszę o wskazanie jakiego rodzaju kostka jest przewidziana do ułożenia – szara czy kolorowa, oraz czy jest określony kształt kostki (prostokąt, holland, behaton, itp.)

4. BELKI STALOWE:

Proszę o uwzględnienie w poz. 13 przedmiaru robót

- brak drugiej belki BS1 – 2IPE 160 o dł. 4,0 mb (pomiędzy pom. 20 i 21)
- brak belki BS4-2IPE 100 o dł. 1,94 mb (pomiędzy POM. 17 i 18)

Odpowiedzi:

Ad1.

- 1.1. Drzwi do kotłowni D7 odporność ogniowa EI 60.Szer 0.90 m.
- 1.2. szyby w drzwiach zewn. - bezpieczne.
- 1.3. Uwzględnić pow. 9.4 m².

Ad2.

2.1. Należy wycenić ogrodzenie typu np. Beckert tj. modułowe ogrodzenie; słupek stalowy, betonowy fundament słupka, deska betonowa. Siatka zgrzewana od fi 3.8 mm do 5 mm.

Wysokość siatki 2m - ocynkowana i malowana kolor zielony.
- lub ogrodzenie inne podobne.

2.2. rozbiórka podestu.

Ad3.

Wykazać kostkę kolorową prostokątną np. krakowską, ułożoną na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm.

Ad4.

Należy wycenić podwójne belki o parametrach jak w Dokumentacji.

Jednocześnie informujemy, iż dołączamy (na stronie Bip) do dokumentacji projektowej zestawienie stolarki okiennej nr rys. A8 oraz zestawienie stolarki drzwiowej nr rys. A7.